

## 届出記載事項

## 1 これまでの委員御意見

- 石綿非含有建材の平米数の記載は困難。【7/31WG】
- 石綿除去歴は必ずしも把握できない。【7/31WG】
- 石綿含有建材の合計トン数を記入するのは現実的でない。【7/31WG】
- 対象の石綿含有建材はばく露防止措置に関する観点も踏まえ検討すべきではないか。【7/31WG】
- せっこうボードや岩綿吸音板よりもPタイルやフレキシブルボードの方が適当。【7/31WG】
- 建物の構造・規模・石綿含有建材使用箇所を記載してはどうか。【7/31WG】
- 面積よりも部屋単位の明細を検討してはどうか。【7/31WG】
- 図面等から分かるアバウトな数字は書いてはどうか。【7/31WG】
- 図面の残っていない建物もあるため、一律に図面まで求めるのは困難。【7/31WG】
- 届出内容は、棟ごとに記載すべき【7/31WG】

## 2 論点（届出記載事項（石綿関係部分）案）

### （1）石綿等の調査結果及び予定する除去などに係る措置の内容

|                     | 石綿含有あり<br>(みなし含む)        | 石綿含有なし                   | 左記の石綿含有建材に係る作業時の措置（※） |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 吹付け材                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |
| 保温材                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |
| 煙突断熱材               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |
| 屋根用折板断熱材            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |
| 耐火被覆材（吹付け材を除く）      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |
| スレート波板              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |
| スレートボード             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |
| 屋根用化粧スレート           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |
| けい酸カルシウム板第一種        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |
| 押出成形セメント板           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |
| パルプセメント板            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |
| ビニル床タイル             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |
| 窯業系サイディング           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |
| せっこうボード／ロックウール吸音天井板 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |
| その他の石綿含有物           | <input type="checkbox"/> | —                        |                       |

※作業時の措置は、記号により記入する（複数選択）

（例：負圧／養生／集じん、湿潤化、切断等の有無 等）

### （2）事前調査

石綿障害予防規則第3条1項に基づき事前調査を行った者（氏名、所属、資格等）

同規則第3条2項に基づき分析を行った者（氏名、所属、資格等）

### （3）石綿作業主任者

石綿含有建築物の解体等を行う場合に、石綿障害予防規則第19条に基づき選任する石綿作業主任者（氏名、所属等）

※上記のほか、事業者や工事の規模などの情報の記入事項も設ける。